



**KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W RADOMIU woj. mazowieckie**

MZ.5580.1.3.2016



Radom, dnia 05.12.2016 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 603 ze zm.) oraz art. 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23)

postanawiam

w związku z pismem p. o. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Pana Pawła Cybulskiego z dnia 23.11.2016 roku (data wpływu 28.12.2016 roku) zmienić decyzję Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu nr: MZ.5580.1-1.2015 z dnia 14.01.2016 roku w **pkt. 1** zmieniającą decyzję nr MZ.5580.35-6.2014 z dnia 21.07.2014 roku oraz decyzję nr MZ.5580.35-6.2014 z dnia 21.07.2014 roku w **pkt. 2 i 3** w sprawie wykonania w ustalonym terminie obowiązków, w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, w następujący sposób:

w punkcie nr 1 tj.: zastosować rozwiązania techniczne dla dróg ewakuacyjnych w budynkach Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu przy ul. Toruńskiej 3 zapewniające dopuszczalne długości dojsć ewakuacyjnych. Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego na wszystkich kondygnacjach w budynkach nie powinna przekraczać 10 m przy jednym oraz 40 m przy dwóch dojsciach, zmienia się termin wykonania decyzji na dzień 31.12.2017 roku,

w punkcie nr 2 tj.: instalację wodociągową przeciwpożarową w budynku zdawczo – odbiorczym Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu przy ul. Toruńskiej 3 wyposażać w hydranty przeciwpożarowe DN 25 z węzłem półsztywnym w ilości dostosowanej do zapewnienia zasięgu na całej powierzchni chronionej. Przedstawić protokół z przeprowadzonych badań hydrantów w zakresie ciśnienia i wydajności, zmienia się termin wykonania decyzji na dzień 31.12.2017 roku,

w punkcie nr 3 tj.: instalację wodociągową przeciwpożarową w budynku głównym Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu przy ul. Toruńskiej 3 wyposażać w hydranty przeciwpożarowe DN 25 z węzłem półsztywnym w ilości dostosowanej do zapewnienia zasięgu na całej powierzchni chronionej. Przedstawić protokół z przeprowadzonych badań hydrantów w zakresie ciśnienia i wydajności, zmienia się termin wykonania decyzji na dzień 31.12.2017 roku.

Uzasadnienie


Mając na uwadze dotychczas poczynione starania przyjęto argumentację strony w zakresie trudności realizacji nakazu decyzji we wcześniej ustalonym terminie. Wobec powyższego postanowiono jak wyżej.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40 za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Izba Skarbowa w Warszawie
ul. Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa,
2. a/a.
Wyk. K. N.



KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
1401
p. p. mgr inż. Robert Gubowski
ZASTĘPCA KOMENDANTA



KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W RADOMIU woj. mazowieckie

Radom, dnia 21.07.2014 r.

Nr MZ.5580.35-6.2014

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2, art. 107 § 1 i 3 KPA (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 26 ust. 1 pkt. 1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1340), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole z czynności kontrolno - rozpoznawczych z dnia 15.07.2014r. przeprowadzonych przez mł. bryg. mgr inż. Leszka Śliwkę - Zastępcę Naczelnika Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu oraz mł. kpt. mgr inż. Konrada Neskę - Specjalistę Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Radomiu w Drugim Urzędzie Skarbowym w Radomiu, 26-600 Radom ul. Toruńska 3

naka zuje się Drugiemu Urzędowi Skarbowemu w Radomiu, 26-600 Radom ul. Toruńska 3 wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

Lp.	Obowiązek z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego	Termin wykonania
1	2	3
1.	Zastosować rozwiązania techniczne dla dróg ewakuacyjnych w budynkach Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu przy ul. Toruńskiej 3 zapewniające dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych. Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego na wszystkich kondygnacjach w budynkach nie powinna przekraczać 10 m przy jednym oraz 40 m przy dwóch dojściach. <u>Podstawa prawna:</u> § 15 ust. 1 pkt. 2 oraz § 16 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).	31.12.2015
2.	Instalację wodociągową przeciwpożarową w budynku zdawczo - odbiorczym Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu przy ul. Toruńskiej 3 wyposażać w hydranty przeciwpożarowe DN 25 z węzłem półsztatowym w ilości dostosowanej do zapewnienia zasięgu na całej powierzchni chronionej. Przedstawić protokół z przeprowadzonych badań hydrantów w zakresie ciśnienia i wydajności. <u>Podstawa prawna:</u> § 3 ust. 1, 2, § 4 ust. 2 pkt. 1, § 19 ust. 1 pkt. 1, § 20 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).	31.12.2015
3.	Instalację wodociągową przeciwpożarową w budynku głównym Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu przy ul. Toruńskiej 3 wyposażać w hydranty przeciwpożarowe DN 25 z węzłem półsztatowym w ilości dostosowanej do zapewnienia zasięgu na całej powierzchni chronionej. Przedstawić protokół z przeprowadzonych badań hydrantów w zakresie ciśnienia i wydajności. <u>Podstawa prawna:</u> § 3 ust. 1, 2, § 4 ust. 2 pkt. 1, § 19 ust. 1 pkt. 1, § 20 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).	31.12.2015

Uzasadnienie

Nieprawidłowości wyszczególnione w niniejszej decyzji stanowią naruszenie przepisów przeciwpożarowych i pogarszają bezpieczeństwo pożarowe w obiektach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I.

W kontrolowanych budynkach przekroczona została długość dojścia ewakuacyjnego. Długość dojścia ewakuacyjnego w budynku głównym liczona od najdalej położonego pomieszczenia w poziomie na II, III, IV, V kondygnacji do wejścia do obudowanej oddymianej klatki schodowej przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 21 m i została przekroczona o 110% w stosunku do obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych.

Brak przytoczonego powyżej rozwiązania techniczno-budowlanego w znaczny sposób obniża bezpieczeństwo użytkowników budynków oraz nie zapewnia ich bezpiecznej ewakuacji.

Stwierdzona wyżej nieprawidłowość w warunkach technicznych ewakuacji stanowi podstawę do uznania budynków za zagrożające życiu ludzi.

Budynek główny oraz zdawczo - odbiorczy wyposażone są w sieć hydrantów wewnętrznych. W budynku głównym zastosowano hydranty DN 52 z węzłem płasko składanym zlokalizowane w obudowanej klatce schodowej. W budynku zdawczo - odbiorczym zastosowano hydranty DN 25 z węzłem płasko składanym. Zarówno w budynku głównym jak i zdawczo - odbiorczym rozmieszczenie hydrantów nie obejmuje swoim zasięgiem całej powierzchni chronionej. Hydranty przeciwpożarowe prawidłowo rozmieszczone, gwarantujące zasięg na całej powierzchni chronionej zapewniają podjęcie skutecznej akcji ratowniczej przez użytkowników tego obiektu.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, 00-622 Warszawa, ul. Polna 1 skr. poczt. 102 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, ul. Traugutta 57w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

19 020 Urząd Skarbowy w Radomiu
26-600 Radom, ul. Torwińska 3.
2 a a

B33 K X



KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Robert Ganciel
ZASTĘPCA KOMENDANTA