Krajowa Administracja Skarbowa

Warszawa, dnia 26 października 2018 r.

Izba Administracji Skarbowej
w Warszawie

1401/ILZ/260-30/2/18/JW

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Budowa budynku z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej" – PN/30/2018**

WYJAŚNIENIA NA WNIESIONE ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Zamawiający – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie – wykonując dyspozycję art. 38 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej **Ustawą**, informuje Wykonawców, że wpłynęły następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację opraw oświetleniowych (na rzutach legenda opraw odsyła do specyfikacji technicznej, jednak nie ma jej załączonej do dokumentacji).
Odpowiedź 1:
Specyfikacje opraw zgodnie z legendą na rysunkach rzutów budynku:
A1 – 1xLED, 16 W, 230 V, IP44, 4000K, 1500 lm, EVG, rodzaj montażu: wbudowany, materiał obudowy: aluminium, średnica: 230 mm,
A2 – 1xLED, 20 W, 230 V, IP44, 4000K, 2140 lm, EVG, rodzaj montażu: wbudowany, materiał obudowy: aluminium, średnica: 230 mm,
A3 – 1xLED, 29 W, 230 V, IP44, 4000K, 2700 lm, EVG, rodzaj montażu: wbudowany, materiał obudowy: aluminium średnica: 230 mm,
B1 – 3xLED, 47 W, 230 V, IP20, 4000K, 4900 lm, rodzaj montażu: wbudowany, materiał obudowy: blacha stalowa, wymiary: 600x600 mm, rastrowa,
B2 – 2xLED, 32 W, 230 V, IP20, 4000K, 4900 lm, rodzaj montażu: wbudowany, materiał obudowy: blacha stalowa, wymiary: 600x600 mm, rastrowa,
C1 – 3xLED, 42 W, 230 V, IP40, 4000K, 4750 lm, rodzaj montażu: wbudowany, materiał obudowy: blacha stalowa, wymiary: 600x600 mm, rastrowa,
D1 – 1xLED, 43 W, 230 V, IP66, 4000K, 6190 lm, rodzaj montażu: nastropowy, materiał obudowy: poliwęglan PC, wymiary: 1270x100 mm, hermetyczna,
E1 – LED, 19 W, 230 V, IP54, 4000K, 1420 lm, rodzaj montażu: nasufitowy, materiał obudowy: poliwęglan PC, średnica: 315 mm,
F1 – 1xLED, 17 W, 230 V, IP44, 4000K, 860 lm, rodzaj montażu: naścienny, materiał obudowy: aluminium, wymiary: sz. 600 mm,
G1 – 1xLED, 48 W, 230 V, IP20, 4000K, 5370 lm, rodzaj montażu: zwieszany, materiał obudowy: aluminium, wymiary: 2200x30 mm,
EW1 – LED, 1.2 W, 230 V, IP20, wersja awaryjno-sieciowa, 3H, rodzaj montażu: nastropowy, materiał obudowy: aluminium, klosz PMMA z piktogramem, wymiary: 430x170 mm,

EW2 – LED, 1.2 W, 230 V, IP20, wersja awaryjno-sieciowa, 3H, rodzaj montażu: do sufitów podwieszanych, materiał obudowy: aluminium, klosz PMMA z piktogramem, wymiary: 430x170 mm,
AW – LED, 3 W, 230 V, IP65, praca awaryjna, 1H, rodzaj montażu: naścienny, materiał obudowy: poliwęglan, klosz z piktogramem, wymiary: 340x150 mm,
AW1 – LED, 3 W, 230 V, 242 lm, praca awaryjna, 1H, typ: otwarta, rodzaj montażu: do sufitów podwieszanych,
AW2 – LED, 3 W, 230 V, 238 lm, praca awaryjna, 1H, typ: korytarz, rodzaj montażu: do sufitów podwieszanych,
AW3 – LED, 1 W, 230 V, 121 lm, praca awaryjna, 1H, typ: otwarta, rodzaj montażu: do sufitów podwieszanych,
AW4 – LED, 3 W, 230 V, 242 lm, praca awaryjna, 1H, typ: otwarta, rodzaj montażu: nastropowa,
Uwaga: dopuszcza się odstępstwa od powyższego w zakresie wymiarów +/- 10%. Stosowanie opraw o parametrach innych niż podane w zakresie mocy opraw oraz strumienia świetlnego opraw jest dopuszczalne pod warunkiem przedstawienia stosownych obliczeń potwierdzających prawidłowość doboru. Pozostałe parametry traktuje się jako obowiązkowe do spełnienia.

Pytanie 2:
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rys. T-05 instalacji teletechnicznych.
Odpowiedź 2:
Rysunek „T-05 instalacje teletechniczne" został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Ogłoszenia/zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR" - PN/30/2018 Budowa budynku z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej.

Pytanie 3:
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt oświetlenia zewnętrznego.
Odpowiedź 3:
Projekt „E01 - Oświetlenie zewnętrzne" został zamieszczony na internetowej Zamawiającego w zakładce „Ogłoszenia/zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR" - PN/30/2018 Budowa budynku z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Wykonując dyspozycję **art. 38 ust. 2 Ustawy** powyższe odpowiedzi Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej pod adresem: ***www.mazowieckie.kas.gov.pl*** w zakładce „*Ogłoszenia/zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR*".

Z uwagi, że zakres udzielonych wyjaśnień na wniesione pytania nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, obowiązuje termin składania i otwarcia ofert podany w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w DUUE Dz.U. 2018/S 189-426100 z dnia 02.10.2018 r, tj. **09.11.2018r. do godz. 10:00.**

Jacek Wielkopolanin
(-) podpis na oryginale
……
Przewodniczący Komisji przetargowej

Miejsce publikacji:
Strona internetowa *www.mazowieckie.kas.gov.pl*