



Pi [kW]	62,01
Ps [kW]	29,99
Iobl [A]	46,0

- Klasa ochrony 1
- IP 43
- In=400A
- Stopień
- Szerokość 800mm
- Wysokość 1900mm
- Głębokość 225mm

nr obwodu	QG	QO	QF	QK	QL	A_T2L01	A_T2L02	A_T2L03	A_T2L04	A_T2L05	A_T2L06	A_T2L07	A_T2L08	A_T2L09	A_T2L10	A_T2L11	A_T2L12	A_T2L801	A_T2L802	A_T2L803	A_T2L804	A_T2L805	A_T2L806	A_T2G30	A_T2G31	A_T2G32	A_T2G33	A_T2G34	A_T2G35	A_T2G36	A_T2G37	A_T2G38	A_T2G39	A_T2G40	A_T2G41	A_T2G42	A_T2G43	A_T2G44	A_T2G45	A_T2G46	A_T2G47	A_T2G48	A_T2G49	A_T2G50	A_T2G51	A_T2G52	A_T2G53	A_T2G54	A_T2G55	A_T2G56	A_T2G57	A_T2G58	A_T2G59	A_T2G60	A_T2G61	A_T2G62	A_T2G63	A_T2G64	A_T2G65	A_T2G66	A_T2G67	A_T2G68
Nazwa obwodu	Zasilanie z RNN1	Ochronnik przepięć	Czujnik zaniku faz	Kontrola obecności napięcia	Moduł monitorujący system BMS	Obwód czujnika ruchu	Oświetlenie komunikacja	Obwód czujnika ruchu	Oświetlenie komunikacja	Obwód czujnika ruchu	Oświetlenie komunikacja	Oświetlenie pom. socjalne	Oświetlenie pom. socjalne	Oświetlenie awaryjne AW ewakuacyjne EW	Oświetlenie awaryjne AW ewakuacyjne EW	Oświetlenie pom. technizne	Rezerwa wyposażona	Oświetlenie pom. biurowe	Oświetlenie pom. biurowe	Oświetlenie pom. biurowe	Oświetlenie pom. biurowe	Rezerwa wyposażona	Rezerwa wyposażona	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Zestawy gniazd PEL	Rezerwa wyposażona	Gniazda porządkowe 230V	Gniazda porządkowe 230V	Gniazda porządkowe 230V	Gniazda porządkowe 230V	Gniazda porządkowe komunikacja 230V	Gniazda porządkowe 230V pom. technizne	Zasilenie szaf RACK (rezerwa)	Suszarka el.	Suszarka el.	Gniazda 230V pom. socjalne	Gniazda 230V pom. socjalne	Suszarka el.	Gniazda 230V pom. socjalne	Gniazda 230V pom. socjalne	Rezerwa wyposażona	Rezerwa wyposażona	Klimatyzator wew.	Zasilenie klap bytowych	Rezerwa wyposażona	Rezerwa wyposażona	Gniazdo 3-fazowe	Rezerwa wyposażona	Rezerwa wyposażona
Moc [kW]	70,11	-	-	-	-	-	0,32	-	0,27	-	0,25	0,20	0,30	0,25	0,15	0,2	-	0,60	0,34	0,53	0,60	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	0,1	1,0	-	-	7,0	-	-

UWAGI :

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE. Z ZAKAZCENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA BUDYNKÓW PRZY UL. CIOŁKA 11A I ASTRONOMÓW 3 W WARSZAWIE

NR PROJEKTU: 130

ADRES INWEST.:

ul. Ciołka 11A i ul. Astronomów 3 Warszawa

INWESTOR:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
ul. Aloizego Felińskiego 28, Warszawa 01-513

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 11 - 2017 r.

PAS PROJEKT
PAS PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Plantowa 5,
05-830 Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25,FAX (022)739-79-06 www.pasprojekt.com

BIURO AUTORSKIE:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Ganchi	WA-4/3201	
		z zakresie bez ograniczeń instalacji w zakresie bez ograniczeń i pomiarów	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Dorota Dominowska		
	mgr inż. Robert Szumna		
	inż. Karol Dutka		
OPRACOWAŁ:	mgr inż Michał Szymanowicz	MAZG2260/PBE/15	
		z zakresie bez ograniczeń instalacji w zakresie bez ograniczeń i pomiarów	

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYKONANIEM !

RODZAJ RYSUNKU: Schemat

TREŚĆ RYSUNKU: Schemat rozdzielnicy A_T2

SKALA:

NR.RYSUNKU: PAS-130-PW-IE-A_T2-SCH

REWIZJA: 0